



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»

Большая Горная ул., д.69, г. Саратов, 410031

тел/факс (8452) 39-39-93 E-mail: fbuz@gigiena-saratov.ru

ОКПО 01943241 ОГРН 1056405412964 ИНН 6450606762 КПП 645001001

ОКТМО 63701000

Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710021 от 23.04.2015г

«Утверждаю»  
Руководитель Органа инспекции  
КАНЦЕЛЯРИЯ  
Т.С. Черкасская

**Экспертное заключение**  
**№ 204-1 /п от 18.02.2021г.**

Гигиеническая оценка  
результатов лабораторных исследований питьевой воды,  
проведенных в ГАПОУ СО «СКИПО для инвалидов и лиц с ОВЗ»,  
расположенном по адресу: г. Саратов, ул. Клочкова, 81  
(юридический адрес: г. Саратов, ул. Клочкова, 81)  
(протокол лабораторных исследований № 1448 В от 18.02.2021г.).

*Основание для проведения инспекции:* договор № 28 от 26.01.2021г.

*Сведения об эксперте:* врач по гигиене питания отделения гигиены питания  
отдела обеспечения санитарного надзора Климашина О.В., высшее медицинское  
образование Саратовский Государственный медицинский институт диплом ПВ  
№ 153331 выдан 21 июня 1988г., сертификат 1177181029855 регистрационный  
№ 68620 от 08.10.2020 г АНО ДПО «СНТА», стаж работы 18 лет.

*Нормативная документация, на соответствие которой проведена инспекция:*  
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству  
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Согласно протоколу № 1448 В от 18.02.2021г. лабораторному исследованию подлежал образец питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения в ГАПОУ СО «СКИПО для инвалидов и лиц с ОВЗ», по адресу: г. Саратов, ул. Клочкова, 81 (юридический адрес: г. Саратов, ул. Клочкова, 81).

*Рассмотренные документы:* протокол лабораторных исследований № 1448 В от 18.02.2021г., выполненный ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» (Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510360.) По результатам рассмотрения протокола лабораторных исследований можно сделать следующий вывод:

**Вывод:** Результаты микробиологического исследования питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения, по определяемым показателям, соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по гигиене питания



Климашина О.В.