



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДУ
САРАТОВУ**

улица Большая Горная, 337, город Саратов, Россия, 410005, тел/факс: 50-61-92

Предписание № 738/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Саратовской области «Саратовский комплекс-интернат профессионального обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя.

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения начальника (заместителя) отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области – главного (заместителя) главного государственного инспектора город Саратова по пожарному надзору № 738

(наименование органа ГПН)

от « 25 » октября 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин.

« 01 » ноября 2018 г. по 15 ч 00 мин. « 29 » ноября 2018 г.

проведена плановая (~~внеплановая~~) выездная (~~документарная~~)

проверка соблюдения требований пожарной безопасности

Заместитель главного государственного инспектора города Саратова по пожарному надзору Иванов Дмитрий Александрович, Государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору Блинов Алексей Петрович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Саратовский комплекс-интернат профессионального обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Клочкова, 81
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директор Матасова Алевтина Анатольевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.

1	Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании не соответствует проекту на пожарную сигнализацию (шифр АПС 07-09 2009г.), а именно по проекту были установлены извещатели пожарные дымовые ИП 212-41, приемно-контрольные приборы «Сигнал-20П», прибор речевого оповещения «Рокот», в настоящее время установлены дымовые пожарные извещатели ИП 212-41, ИП 212-141, ИП-212-89, извещатели пожарные тепловые ИП 101-1А-А3, приборы приемно-контрольные охранно-пожарные «Сигнал-20М», прибор управления речевыми оповещателями «Соната-К»	ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2019	
2	Провода системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании и способ их прокладки не обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону, а именно используются провода ШВВП 2*0,75	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч. 7 ст. 84 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.4 СП 3.13130.2009	01.09.2019	
3	В помещении столовой на 1 этаже (помещения №4, 25 согласно технического паспорта от 16.12.2013) вместимостью более 50 человек над 2-м эвакуационным выходом отсутствует световой оповещатель «Выход»	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6; ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3 СП 3.13130.2009	01.09.2019	
4	На 2 этаже здания дверь складского помещения (помещение №18 согласно технического паспорта от 16.12.2013) выполнена не противопожарной 2-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 30 (установлена деревянная дверь)	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 88, таблица 24 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2, 4.17, 5.2.6 СП 4.13130.2013	01.09.2019	
5	На 2 этаже здания дверь складского помещения (помещение №19 согласно	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 88, таблица 24 Федерального закона от	01.09.2019	

	технического паспорта от 16.12.2013) выполнена не противопожарной 2-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 30 (установлена деревянная дверь)	22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2, 4.17, 5.2.6 СП 4.13130.2013		
6	На 2 этаже здания дверь складского помещения (помещение №21 согласно технического паспорта от 16.12.2013) выполнена не противопожарной 2-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 30 (установлена деревянная дверь)	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 88, таблица 24 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2, 4.17, 5.2.6 СП 4.13130.2013	01.09.2019	
7	На 3 этаже здания дверь складского помещения (книгохранилище) (помещение №31 согласно технического паспорта от 16.12.2013) выполнена не противопожарной 2-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 30 (установлена деревянная дверь обитая металлом)	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 88, таблица 24 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2, 4.17, 5.2.6 СП 4.13130.2013	01.09.2019	
8	На 4 этаже здания дверь складского помещения (помещение №42 согласно технического паспорта от 16.12.2013) выполнена не противопожарной 2-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 30 (установлена металлическая дверь)	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 88, таблица 24 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2, 4.17, 5.2.6 СП 4.13130.2013	01.09.2019	
9	На 3 этаже здания в складском помещении (помещение №4 согласно технического паспорта от 16.12.2013) аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада расположены внутри	п. 349 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г)	01.09.2019	
10	На 3 этаже здания в складском помещении (помещение №10 согласно технического паспорта от 16.12.2013) аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада расположены внутри	п. 349 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г)	01.09.2019	
11	На 3 этаже здания в складском помещении (книгохранилище) (помещение №31 согласно технического паспорта от 16.12.2013) аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада расположены внутри	п. 349 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г)	01.09.2019	

12	На 4 этаже здания в складском помещении (помещение №42 согласно технического паспорта от 16.12.2013) аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада расположены внутри	п. 349 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г)	01.09.2019	
13	Ширина эвакуационного выхода с 4-го этажа здания в лестничную клетку (помещение №1 согласно технического паспорта от 16.12.2013) менее 1,2 м. (фактически 1,13 м., в связи с установкой перегородки в коридоре 4-го этажа)	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.14 СП 1.13130.2009	01.09.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Гражданин, организация, орган власти, в отношении которых подготовлены документы в ходе или по результатам проверки, вправе обжаловать решение и действие (бездействие) должностного лица органа ГПН, принятое или осуществленное по результатам проверки:

- в досудебном (внесудебном) порядке обжалования в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН. Обжалование осуществляется в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки (п.127, 128 «Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 30 ноября 2016 г. № 644 (Зарегистрировано в Минюсте России 13 января 2017 г. N 45228);

- в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих в трехмесячный срок со дня, когда стало известно о нарушении прав и свобод (Глава 25 ГПК РФ).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушения обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане

Заместитель главного государственного инспектора города Саратова по пожарному надзору Иванов Дмитрий Александрович

Государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору Блинов Алексей Петрович

«29» ноября 2018г.

Предписание для исполнения получил (а):

Иванов Дмитрий Александрович
(подпись)

Директор Матасова Алевтина Анатольевна
(должность, фамилия, инициалы)

«29» ноября 2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)

проводивших проверку)

