



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Ростехнадзор)

СРЕДНЕ-ПОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ
(СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)

Московская ул., д. 94, г. Саратов, 410012
Телефон:(8452) 26-26-61, факс: (8452) 51-74-90
e-mail: saratov@srpov.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 12-899-06-19- 210-П

Законному представителю
ГАПОУ СО "СКИПО ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И ЛИЦ С ОВЗ"
Юридический адрес: 410053,
Саратовская область, г. Саратов
ул.им.Клочкова В.Г., д. 81.

07.06.2019
(дата составления)

Нами, начальником Саратовского регионального отдела по газовому надзору и надзору за подъемными сооружениями и оборудованием, работающим под избыточным давлением Гришиным Дмитрием Сергеевичем; старшим государственным инспектором Саратовского регионального отдела по газовому надзору и надзору за подъемными сооружениями и оборудованием, работающим под избыточным давлением Феклиным Александром Владимировичем.

(должности, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписания)

на основании акта проверки от 07.06.2019 № 12-899-06-19- , составленного в отношении ГАПОУ СО "СКИПО ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ", зарегистрированного по адресу: 410053, Саратовская область, г.Саратов, ул. им.Клочкова В.Г., д. 81, в присутствии: Матасовой Алевтины Анатольевны директора ГАПОУ СО "СКИПО ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ".

(должность, наименование организации)

ПРЕДПИСЫВАЕМ

принять меры в отношении выявленных нарушений в установленные сроки:

№ п/п	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативно правового акта, нормативно правового документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

1	На момент проверки не обеспечено наличие аварийного освещения при перебоях в электроснабжении в кабине лифта.	Нарушен пункт 1.6 приложения 1 и пункт 1 статьи 4 Технического регламента таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утверждённого решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №824.	06.09.2019
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленной сроки в Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Московская, д. 94.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьёй 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписания ознакомлен: Матасова А.А. Матасова
(ФИО, подпись)


Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

Лица вынесшие предписание:


(подпись)

Гришин Д.С.
(ФИО)

Лица вынесшие предписание:


(подпись)

Феклин А.В.
(ФИО)

Экземпляр предписания на (2) листах для исполнения получил
Директор ГАПОУ СО "СКИПО
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ" Матасова А.А.

Матасова

(должность, Ф.И.О. подпись, дата.)

«07» июня 2019 г.