



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Саратовской области

ПРОКУРАТУРА
Октябрьского района г. Саратова

ул. Бахметьевская, 35/37,
г. Саратов, Россия, 410056

06 08.2021 № 9-2021

Директору ГАПОУ СО
«Саратовский комплекс
интернат профессионального
обучения для инвалидов и ОВЗ»

Матасовой А.А.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о социальной
защите инвалидов

Прокуратурой района по поручению прокуратуры области № 7/2-09-2021 от 29.07.2021 и № 7-04-2021 от 09.07.2021 проведена проверка исполнения законодательства о социальной защите инвалидов, пожарной безопасности и санитарно – эпидемиологического законодательства в деятельности ГАПОУ СО «Саратовский комплекс интернат профессионального обучения для инвалидов и ОВЗ» (далее- Интернат), в ходе которой выявлены нарушения законодательства о социальной защите инвалидов в Российской Федерации.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством права и свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, Семейным кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Согласно ст. 7 Конституции Российской Федерации Российская Федерация является социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, в том числе, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 181) социальная защита инвалидов - система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений

Входящий № 3016х
"09" 08 2021 г.

жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

Согласно ст. 3 ФЗ № 181 законодательство Российской Федерации о социальной защите инвалидов состоит из соответствующих положений Конституции Российской Федерации, указанного Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

В соответствии со ст. 15 ФЗ № 181, Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм создают условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации).

В силу ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», жилые здания должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы обеспечивать их доступность для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

Конкретные параметры доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения до 01.01.2013 указаны в строительных нормах и правилах СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденных Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 16.07.2001 № 73.

С 01.01.2013 общие требования к общественным, жилым и производственным зданиям и сооружениям устанавливались «СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденным Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 605, определяя параметры их доступности для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

С 15.05.2017 введен в действие «СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.11.2016 № 798/пр (далее - СП 59.13330.2016).

В ходе проведенной проверки установлено, что учреждением не в полной мере обеспечена доступность санитарно-бытовых помещений для проживающих маломобильных групп населения в здании по адресу: ул. Ключкова д. 81, г. Саратов, а именно:

В нарушение п.п. 6.3.6, 6.5.8 СП 59.13330.2016 система вызова с обратной связью в санитарно-бытовой комнате (туалете), а также информационные таблички санитарно-бытовых помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), отсутствуют.

Площадь санитарно-бытовой комнаты не соответствует требованиям п. 6.3.3 СП 59.13330.2016, кроме того в помещении отсутствуют откидной поручень рядом с унитазом, крючки для костылей и одежды.

В нарушение п. 6.4.1 СП 59.13330.2016 контрастное выделение дверных проемов санитарно-бытовых помещений отсутствует.

Таким образом, в нарушение требований федерального законодательства, беспрепятственный доступ и использование проживающих лиц с ограниченными возможностями санитарно-бытовых помещений обеспечен не в полном объеме, в связи с чем ущемляются гарантированные государством права инвалидов на необходимые условия для преодоления ограничений жизнедеятельности, на равные с другими гражданами возможности участия в жизни общества.

Кроме, того выявлены нарушения законодательства об обеспечении пожарной безопасности. Проверка соблюдения Федерального закона от 21.12.1994 № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности», выявила следующие нарушения положений действующего законодательства:

- входная дверь в учреждение не соответствует необходимой высоте
- эвакуационный выход из актового зала не оборудован
- выходы на 2,3,4 этажах блокируют друг друга
- в подвале не везде имеются окна от дымоудаления от одной металлической двери до другой обязательно наличие окна или системы дымоудаления
- выключатели не все вынесены в коридор (подвал и складские помещения)
- на складах необходимо убрать имущество с верхних полок, чтобы извещатели были свободны
- в подвале левое крыло слишком захламлено (необходимо сделать разбор)

В Интернате выявлено, что в туалете на 3 этаже ведра для уборки туалетов находятся совместно с и иным уборочным инвентарем, в соответствии с СанПиН 2.4.4.2599-10, уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) должны иметь сигнальную маркировку (красного цвета), использоваться по назначению и храниться отдельно от другого уборочного инвентаря.

Данные нарушения стали возможными в результате ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей лицами ответственными за данный участок работы.

На основании вышеизложенного, в целях обеспечения верховенства закона, единообразного его применения, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства, руководствуясь ст. ст. 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с обязательным участием работника прокуратуры.

2. Принять меры к устранению выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствующих, а также к недопущению их в последующей работе. Обеспечить беспрепятственный доступ санитарно-бытовых помещений для проживающих в учреждении маломобильных групп населения.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и допущенные нарушения требований законодательства Российской Федерации виновное должностное лицо.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и о принятых мерах сообщить в прокуратуру в установленный законом месячный срок со дня его получения с приложением приказа о наказании (при наличии).

И.о. прокурора района
младший советник юстиции



Н.С. Мараховский

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«САРАТОВСКИЙ КОМПЛЕКС-ИНТЕРНАТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»
(ГАПОУ СО «СКИПО для инвалидов и лиц с ОВЗ»)

ул. Клочкова, 81, г. Саратов., 410053
тел.: (845-2) 52-60-69; факс (845-2) 52-60-69
spu81@yandex.ru

ОКПО 03161175, ОГРН 1026403364426,
ИНН 6454026970, КПП 645401001

10.08.2021 № 235/сх

на № 9-2021 от 06.08.2021

**И.о.прокурора
прокуратуры Октябрьского
района г.Саратова,
младшему советнику юстиции**

Мараховскому Н.С.

Об исполнении представления
об устранении нарушений законодательства о социальной защите инвалидов
государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Саратовской области «Саратовский комплекс-интернат профессионального обучения для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»
(представление от 06.08.2021 г. № 9-2021)

Представление от 06.08.2021 № 9-2021 рассмотрено с участием
старшего помощника прокурора Поздняковой Н.А.

Во исполнение представления об устранении нарушения проведены
следующие мероприятия:

1) в санитарно-бытовой комнате (в туалете) установлена кнопка
вызова персонала. В настоящий момент разрабатывается макет
информационных табличек для санитарно-бытовых комнат в целях
заключения договора;

2) в соответствии с СП 59.13330.2016 доступная кабина в
общественной уборной должна иметь размеры в плане, м, не менее: ширина –
1,65, глубина – 2,2, ширина двери – 0,9. Двери должны открываться наружу.
В учреждении размеры доступной кабины равны, м: ширина – 1,65, глубина
– 3,2, ширина двери – 0,9. Дверь открывается наружу.

Заключен договор № 43/21 от 09.08.2021 г. на поставку поручней
опорных для санузла для их последующего монтажа.

В санитарно-бытовой комнате монтированы крючки для костылей и
одежды;

3) по периметру дверного проема санитарно-бытовой комнаты
наклеены контрастные ленты;

4) На основании п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» Высота эвакуационных выходов в свету должна быть, как правило, не менее 1,9 м. При этом на основании п. 4.1.5 названного свода правил отклонения от геометрических параметров эвакуационных путей и выходов допускается в пределах не более чем 5%. Таким образом высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,805 м (с учетом отклонения).

Высота входной двери в учреждении равно 1,88 м, что превышает высоту эвакуационного выхода с учетом отклонения.

5) на 2,3,4 этажах будет произведена переустановка блокирующих дверей. В настоящий момент вопрос находится в стадии технического решения;

6) В настоящее время ГАПОУ СО «СКИПО для инвалидов и лиц с ОВЗ» формирует пакет документов для направления заявки на финансирование мероприятий для оборудования эвакуационного выхода из актового зала и системы дымоудаления в подвале учреждения в рамках исполнения представления прокуратуры Октябрьского района г.Саратова от 06.08.2021 г.;

7) все выключатели в подвале и складских помещениях вынесены в коридор;

8) верхние полки в складских помещениях освобождены от имущества, извещатели расположены свободно;

9) левое крыло подвала освобождено от хлама;

10) ведра для уборки санитарно-бытовых комнат (туалетов) убраны в отдельное помещение. Уборочный инвентарь для уборки санитарных комнат промаркирован (красным цветом).

Заведующий хозяйственным отделом учреждения, специалист по ГО и ЧС, допустившее выявленные нарушения, привлечен к дисциплинарной ответственности.

Директор



А.А. Матасова