



МИНИСТЕРСТВО  
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ГАПОУ СО  
«СКИПО для инвалидов  
и лиц с ОВЗ»

410053, г. Саратов, ул. Клочкова, 81.  
Тел.: (845-2) 52-60-69;  
Факс (845-2) 52-60-69.

*И.О. Ильговой*  
24.12.2018

Заместителю прокурора  
Октябрьского района  
г. Саратова  
советнику юстиции  
А.Л. Акопян

21.12.2018, № 385/исх.

на № \_\_\_\_\_

### Уважаемый Аркадий Львович!

По результатам рассмотрения с участием помощника прокурора Октябрьского района г. Саратова Ильговой О.О. представления №30-2018 от 26.11.2018 г. «Об устранении нарушений требований действующего санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства Российской Федерации сообщая следующее.

В рамках устранения нарушений требований пожарной безопасности и требований санитарно-эпидемиологического законодательства, выявленных в ходе проверки в ГАПОУ СО «СКИПО для инвалидов и лиц с ОВЗ», в соответствии с предписанием № 783/1/1 от 29.10.2018 г., представлением №30-2018 от 26.11.2018 г., проведены следующие мероприятия:

№	Вид нарушений обязательных требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства	Проведенные мероприятия	Примечание
1	В помещении столовой над вторым эвакуационным выходом отсутствует световой оповещатель «Выход»	Нарушение устранено. Световой оповещатель установлен.	
2	На 2 этаже здания дверь складского помещения (помещение №18) не является противопожарной	Нарушение устранено. Установлена противопожарная дверь 2 типа	
3	На 2 этаже здания дверь складского помещения (помещение №21) не является противопожарной	Нарушение устранено. Помещение №21 освобождено от стеллажей и хранившихся материальных ценностей, более не является складом. Установки противопожарной двери не требуется. Хранившиеся мат. ценности распределены по пожарозащищенным складским помещениям.	
4	На 3 этаже здания дверь складского помещения (книгохранилище) не является противопожарной	Нарушение устранено. Установлена противопожарная дверь 2 типа.	
5	На 4 этаже здания дверь складского помещения (помещение №42)	Нарушение устранено. Установлена противопожарная	

	не является противопожарной	дверь 2 типа.	
6	На 3 этаже здания в складском помещении (помещение №4) аппараты, предназначенные для отключения энергоснабжения расположены внутри помещения	<b>Нарушение устранено.</b> Выключатели вынесены за пределы помещения, установлены в коридоре.	
7	На 3 этаже здания в складском помещении (помещение №10) аппараты, предназначенные для отключения энергоснабжения расположены внутри помещения	<b>Нарушение устранено.</b> Выключатели вынесены за пределы помещения, установлены в коридоре.	
8	На 3 этаже здания в складском помещении (помещение №31) аппараты, предназначенные для отключения энергоснабжения расположены внутри помещения	<b>Нарушение устранено.</b> Выключатели вынесены за пределы помещения, установлены в коридоре.	
9	На 3 этаже здания в складском помещении (помещение №42) аппараты, предназначенные для отключения энергоснабжения расположены внутри помещения	<b>Нарушение устранено.</b> Выключатели вынесены за пределы помещения, установлены в коридоре.	
10	Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (швабры) не имеет сигнальной маркировки	<b>Нарушение устранено.</b> Маркировка на уборочном инвентаре белого цвета заменена на маркировку красного цвета.	
11	Не проведена очистка светильников общего освещения в кабинете №15	<b>Нарушение устранено.</b> Произведена очистка светильников.	
12	Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании не соответствует проекту на пожарную сигнализацию	В министерство социального развития Саратовской области направлена заявка на включение учреждения в программу реализации основного мероприятия 2.4 «Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы с массовым пребыванием людей» и выделение лимитов. Составлена смета внесения изменений в проект автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре.	Срок устранения нарушения до 01.09.2019 г. в соответствии с предписанием № 783/1/1 от 29.10.2018 г
13	Провода системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании не обеспечивают работоспособность соединительных линий условиях пожара	В министерство социального развития Саратовской области направлена заявка на включение учреждения в программу реализации основного мероприятия 2.4 «Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы с массовым пребыванием людей» и выделение лимитов. Составлена смета на проведение ремонта систем автоматической пожар-	Срок устранения нарушения до 01.09.2019 г. в соответствии с предписанием № 783/1/1 от 29.10.2018 г

		ной сигнализации и оповещения людей при пожаре	
14	На 2 этаже здания дверь складского помещения (помещение №19) не является противопожарной	В министерство социального развития Саратовской области направлена заявка на включение учреждения в программу реализации основного мероприятия 2.4 «Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы с массовым пребыванием людей» и выделение лимитов. Замена деревянной двери на противопожарную 2 типа запланирована на летний период 2019 г.	Срок устранения нарушения до 01.09.2019 г. в соответствии с предписанием № 783/1/1 от 29.10.2018 г
15	Ширина эвакуационного выхода с 4 этажа здания на лестничную клетку (помещение №1) не соответствует норме в связи с установкой перегородки в коридоре 4 этажа	В министерство социального развития Саратовской области направлена заявка на включение учреждения в программу реализации основного мероприятия 2.4 «Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы с массовым пребыванием людей» и выделение лимитов. Расширение эвакуационного выхода и замена дверей запланирована на 2019 год	Срок устранения нарушения до 01.09.2019 г. в соответствии с предписанием № 783/1/1 от 29.10.2018 г

Проведение замены системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании, расширение эвакуационного выхода и замена двери на противопожарную, требуют выделения лимитов и проведения конкурсных процедур. Указанные нарушения будут устранены в соответствии с установленными сроками в 2019 году.

Специалисту ответственному за обеспечение пожарной безопасности Недоборову Б.Н. и заведующему хозяйственным отделом Ляховой Е.Н. объявлен выговор.

Приложение:

Копия приказа о дисциплинарном взыскании – 2 листа

Директор

А.А. Матасова