



МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГАПОУ СО
«СКИПО для инвалидов
и лиц с ОВЗ»

410053, г. Саратов, ул. Клочкова, 81.
Тел.: (845-2) 52-60-69;
Факс (845-2) 52-60-69.

08.07.2019 г. № 197/сех

на № _____

В Средне-Приволжское управление
Федеральной службы по
экологическому, технологическому
и атомному надзору

Начальнику Саратовского
регионального отдела по газовому
надзору и надзору за подъемными
сооружениями и оборудованием,
работающим под избыточным
давлением Гришину Д.С.

Уважаемый Дмитрий Сергеевич!

По предписанию № 12-899-06-19-210-П от 07.06.2019 г. об устранении нарушения, выявленного при плановой проверки в части выполнения соблюдения организацией обязательных требований Технического регламента таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», сообщая, что:
– 01.07.2019 г. в кабине лифта установлено аварийное освещение при перебои в электроснабжении.

Приложение: фотография – 2 шт.

Директор

А.А. Матасова

Исп.: Ляхова Е.Н.
(845-2) 52-60-69

