



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Ростехнадзор)

СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

г. Саратов, ул. Московская, д. 94,
каб. 27

(место составления акта)

“ 20 ” сентября 20 19 г.
(дата составления акта)

14 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора
юридического лица (индивидуального предпринимателя)

№ 12-899-09-19-413-КП

По адресу/адресам: 410053, Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Клочкова В.Г.,
д. 81

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору С.А.Бурлина от 07.08.2019 № 3790-Р/СО «О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "САРАТОВСКИЙ КОМПЛЕКС-ИНТЕРНАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" (ГАПОУ СО "СКИПО ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ"), ИНН 6454026970

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"САРАТОВСКИЙ КОМПЛЕКС-ИНТЕРНАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" (ГАПОУ СО "СКИПО ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И
ЛИЦ С ОВЗ"), ИНН 6454026970.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. 00 мин. до час. 00 мин. Продолжительность

" " 20 г. с 00 час. 00 мин. до 00 час. 00 мин. Продолжительность _____
 (заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней
 (рабочих дней/часов)

Акт составлен: Средне-Поволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

 (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Уведомлен о проведении проверки копией распоряжения:

Директор ГАПОУ СО "СКИПО ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ"

Матасова Алевтина Анатольевна

29.08.2019 в 10 час. 00 мин

Ген. Жездоборов Борис Николаевич, действующий по доверенности № 13 от 20.09.2019
 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Заверенную копию распоряжения получил:

Директор ГАПОУ СО "СКИПО ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ"

Матасова Алевтина Анатольевна

09.09.2019 в 10 час. 00 мин

Ген. Жездоборов Борис Николаевич, действующий по доверенности № 13 от 20.09.2019
 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку:

Феклин Александр Владимирович – старший государственный инспектор Саратовского регионального отдела по газовому надзору и надзору за подъёмными сооружениями и оборудованием, работающим под избыточным давлением.

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор ГАПОУ СО "СКИПО ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ" Матасова

Алевтина Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Внеплановая выездная проверка проведена в части выполнения предписания 07.06.2019 № 12-899-06-19-210-П. Организацией представлены документы по устранению пунктов предписания 07.06.2019 №12-899-06-19-210-П.

В ходе проверки, при проведении визуального осмотра технических устройств, а также рассмотрения соответствующей документации установлено: подтверждение устранения нарушений (зафиксировано фотоматериалами).

№ п/п	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения, указанного в предписании от 26.03.2019 № 12-899-03-19-109-П.	Сведения об устранении нарушения, принятые меры.
1	На момент проверки не обеспечено наличие аварийного освещения при перебоях в электроснабжении в кабине лифта.	При визуальном осмотре, установлено, что обеспечено аварийное освещение при перебоях в электроснабжении в кабине лифта (приложение: письмо об устранении нарушения (вх.№ 12739/СО от 09.07.2019; фото№1). Выполнено.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): проверке не подлежит

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Серг. В.Н. Незоборов, действующий по доверенности №13 от 30.09.2019г

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение от 07.08.2019 № 3790-Р/СО;

2. Предписание от 07.06.2019 № 12-899-06-19-210-П
3. Документы подтверждающие выполнение предписания от 07.06.2019 № 12-899-06-19-210-П.

Подписи лиц, проводивших проверку:
 Старший государственный инспектор
 Саратовского регионального отдела
 по газовому надзору и надзору за
 подъёмными сооружениями и оборудованием,
 работающим под избыточным давлением




Феклин А.В.

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Игорь Александрович Николаев ст. инженер по ОТ, КВ от 20.09.2019г
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
 уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
 представителя)

" 20 " сентября 20 19 г.


 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)